

**Do wszystkich Wykonawców
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie nr 1

W p.1.4 załączonego przedmiaru dotyczącego wykonania umocnienia nasypu bloczkami typu TWS wynika że wysokość muru wynosi 2,0 m ($46 \cdot 2 = 92,000$) a w załączonym rysunku nr 4 wysokość muru to 1,0 m +0,25 m wysokość fundamentu. Jaka ma być rzeczywista wysokość projektowanego muru oporowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż mur oporowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym tj. rysunkiem nr 4. Wysokość muru oporowego 1 m.