

Bierawa, 23.06.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

**Pytanie nr 1**

W istniejących przekopach stwierdzono kamień wapienny, który przeznaczony jest do ponownego wbudowania.

W związku z powyższym, czy w pozostałej części podbudowy można zastosować podbudowę z kamienia wapiennego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w projekcie budowlanym przewidziano wykonanie dolnej warstwy podbudowy przede wszystkim z rozkruszu betonowego z wykorzystaniem materiału z rozbiórki istniejącej podbudowy (pkt 4 opisu technicznego).

Warstwę górną podbudowy projektuje się z nowego kruszywa. Nie dopuszcza się kruszywa wapiennego na warstwę górną podbudowy.

Ewentualny nadmiar kruszywa z rozbiórki można wykorzystać na wyrównanie poboczy pkt. 5.3 przedmiaru.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Ficoń